

## CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

### Sede legale e operativa

Via C. Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)  
Tel. 0465-684701  
Fax 0465-684066  
info@paradigmaitalia.it  
www.paradigmaitalia.it

### Filiale di Torino

Via Bogliette, 3c  
10064 Pinerolo (TO)  
Tel. 0121-58926  
Fax 0121-581900  
torino@paradigmaitalia.it

### Filiale di Brescia

Via Campagnola, 3  
25011 Calcinato  
Tel. 030-9980951  
Fax 030-9985241  
brescia@paradigmaitalia.it

### Filiale di Venezia

Via Alta, 13  
30020 Marcon (VE)  
Tel. 041-5952521  
Fax 041-5952552  
veneziana@paradigmaitalia.it

### Concessionaria: Varese (Fotir srl)

Tel. +39 -0331-375300  
Fax: +39 -0331-375830  
info@fotir.it

La società Paradigma Italia Srl, in attuazione del decreto ministeriale attuativo della legge Finanziaria,

### dichiara che

- i collettori piani EasySun, EasySun II ed i collettori sottovuoto CPC INOX (Star Azzurro), CSO 21 e Allstar INOX godono della garanzia prevista di 5 anni;
- i bollitori Paradigma godono della garanzia prevista di 5 anni;
- gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti 2 anni;
- i collettori sopra citati sono testati secondo la norma EN-12975 (i certificati di prova sono disponibili su [www.paradigmaitalia.it](http://www.paradigmaitalia.it));
- le caldaie a condensazione hanno una marchiatura "4 stelle" secondo la "Direttiva rendimenti" 92/42/CEE; pertanto, il rendimento termico utile, a carico totale, è maggiore di 93 + 2 log PN, come richiesto (i certificati stelle sono disponibili su [www.paradigmaitalia.it](http://www.paradigmaitalia.it)).

Con riferimento alle caldaie Pelletti II (mod. 103...323 e Maxi), alimentate a pellet di legno, si dichiara quanto segue:

- il rendimento utile nominale delle caldaie Pelletti è superiore al minimo previsto dalla classe 3 della UNI-EN-303-5 (rendimento maggiore di 67 + 6 log Qn);
- le emissioni rispettano i limiti previsti dall'allegato IX alla parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- le caldaie sono previste per la combustione di pellet di legno, ricadente tra i combustibili ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- i valori di rendimento e di emissioni sono riportati sul documento THIT-1849 e THIT-1972 disponibile sul sito internet [www.paradigmaitalia.it](http://www.paradigmaitalia.it).

Infine, nel caso di caldaie a condensazione di potenza superiore a 100 kW, si dichiara che le caldaie Paradigma adottano un bruciatore di tipo modulante e che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore per i modelli Modula II, Modula III, e Gas 210 Eco; per il modello Gas 310/610 Eco e Modupower è necessario l'utilizzo in combinazione con una regolazione Paradigma o di tipo compatibile (0-10V). Infine, per quanto riguarda la pompa a portata variabile, vale quanto sopra.

Darzo, 11 Gennaio 2011

**PARADIGMA ITALIA Srl**

Hans Jürgen Korff



VA-119-V1.5 01/11

Paradigma Italia srl  
è un'azienda della holding

**ritter**  
gruppe

Ritter Energie-und  
Umwelttechnik  
GmbH&Co.KG